



Assens, Maj 2021

Regler for placering af dispenser med hånddesinfektion

Hånddesinfektion er en brandfarlig væske og derfor gælder bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. Den 1.6.20 er nye regler for placering af dispensere med hånddesinfektion trådt i kraft.

Følgende regler gælder for dispensere med op til 1 liter hånddesinfektion:

- Dispenser med hånddesinfektion kan placeres i alle typer bygninger, INKL flugtveje, hvis der er sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og hvis dispenserne ikke kan placeres andre steder
- De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang
- Rumindholdet i dispenseren må højst være på 1 liter
- Formålet med placeringen skal være at kunne foretage hånddesinfektion på stedet (ikke salg eller opbevaring)
- Dispensere med hånddesinfektion må ikke placeres i trapperum

Følgende regler gælder for dispensere med 5 liter hånddesinfektion:

- For placering af dispenser med rumindhold på 5 liter hånddesinfektion gælder samme regler for placering som ovenfor, dog må dispenser med mere end 1 l hånddesinfektion IKKE placeres i flugtveje

Flugtveje er defineret som gange, gangarealer og trapper, der giver betryggende mulighed for, at personer i en bygning kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri eller andet sikkert område. Flugtveje vil ofte udgøres af færdselsvejene, men kan også være beregnet udelukkende til flugtmulighed, fx nødtrapper og nødudgange. Der er en række andre krav til flugtveje, som afhænger af bygningens konstruktion og anvendelse. Ovenstående kan således ikke anvendes til identifikation af flugtveje. Flugtveje vil fremgå af den lokale flugtvejsplan eller lignende.

<https://at.dk/regler/at-vejledninger/flugtveje-sikkerhedsbelysning-a-1-10/>

Send venligst denne meddelelse videre til alle relevante medarbejdere i din organisation.

Anders Pedersen

HSE/Supply Chain Project Manager